ОБОБЩЕННАЯ СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕХАНИКИ ЭХЗ НА БАЗЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «ДОН-СТЕЛ-К» И СЕРВИСНЫЕ НАДСТРОЙКИ АВТОМАТИЗАЦИИ

1. Общие сведения о системе.

Структура аппаратной части и архитектура программной среды системы предназначены для осуществления удаленного мониторинга и управления средствами катодной защиты от коррозии, сбор и хранение статистических данных (архивов) режимов работы интегрированного оборудования и автоматического формирования отчетной и аналитической документации.

Обобщенное представление структуры аппаратной части системы отображено на рис.1.

Рис.1

Общая структура АПК «ДОН-СТЕЛ-К»

АРМ мастера ЭХЗ (ДП) Модемный пул

Основным хранилищем собираемых технологических данных от удаленных объектов, преобразователей катодной защиты, является APM мастера ЭХЗ – аппаратно-программный комплекс «ДОН-СТЕЛ-К». Сбор данных осуществляется по каналам связи GSM/GPRS. Удаленные объекты, оборудованные контроллерами серии «КАТРОН-СКЗ» или энергонезависимыми контроллерами измерения защитного потенциала «КАТРОН-ПИКЕТ», помимо хранения банка данных о технологических режимах, так же осуществляют тревожное информирование диспетчера APM мастера ЭХЗ на контролируемых пунктах путем отправки тревожных сообщений на

на ДП и на мобильные телефоны персонала о нештатных ситуациях, таких как: срабатывание тревожной сигнализации на КП, авария линии энергоснабжения, технологический отказ оборудования и т.д. При наличии корпоративной локальной сети в эксплуатирующей организации, возможна настройка трансляции получаемых ДП тревожных сообщений на компьютеры аварийно-диспетчерской службы и персонала смежных подразделений.

Подробное описание программной среды рабочего места мастера ЭХЗ приведено в Описании программного обеспечения «ДОН-СТЕЛ-К».

2. Сервисные надстройки автоматизации формирования отчетной и аналитической документации.

Все технологические данные, собираемые системой, конвертируются и сохраняются в файле формата системы управления базами данных (СУБД) MS Access. Данное решение позволяет, используя стандартные процедуры и методы обработки данных, создавать гибкую систему автоматизированного создания отчетной документации и автоматизированного анализа получаемой информации с целью диагностики и заблаговременного устранения потенциальных проблем.

Для получения доступа к сервисной надстройке автоматизированной генерации отчетной и аналитической документации необходима установка на рабочем компьютере пакета MS Office с системой управления базами данных MS Access. Все формируемые документы могут быть экспортированы в текстовый (формат MS Word) или табличный (MS Exel) форматы.

При запуске сервисной надстройки откроется многоуровневое меню пользователя с кнопками доступа к базовым формам отчетных документов (рис.3). Структура базы данных является открытой и набор форм отчетных и аналитических документов может расширяться, как разработчиком программного обеспечения, так и, при наличии, службой автоматизации эксплуатирующей компании.

🗐 Главная кнопочная форма		
	Отчетные формы	
	 Групповой отчет тек, режимов Отчет за период Журнал СКЗ Архив СКЗ за период 	
	 График параметров Динамика сопротивления цепи Еще отчеты Выход 	

Рис.3 Главное меню сервисной надстройки.

2.1 Базовые формы отчетной и аналитической документации сервисной надстройки АПК «ДОН-СТЕЛ-К»

2.1.1 Групповой отчет текущих режимов.

При нажатии кнопки «Групповой отчет тек. Режимов» откроется форма ввода требуемой группы объектов и контрольной даты, на которую должен быть сформирован отчет (рис.4).

Рис.4 Форма ввода исходных данных для формирования Группового технического отчета.

Создание Тех. отч	ieta	
Группа СКЗ	2 АзовМРГ	
Дата отчета	22.08.12	

После ввода данных в форму и нажатия кнопки генерации отчета, формируется табличный документ, содержащий всю технологическую информацию по контролируемым объектам на заданную дату (рис.5):

- № - порядковый номер станции катодной защиты (СКЗ).

- Дата снятия показаний – последняя дата/время опроса режимов СКЗ.

- Инв.№ - регистрационный номер СКЗ

- Адрес – адрес территориального расположения СКЗ (привязка)

- Тип СКЗ – номинальная мощность СКЗ, Вт

- Режим уставки – текущий режим заданной уставки работы СКЗ (AI – стабилизация защитного тока, UA – стабилизация защитного потенциала, IP – управление по значению защитного тока без автоматической стабилизации, UP – управление по значению выходного напряжения без стабилизации) и числовое значение уставки.

- Напряжение – текущее значение выходного напряжения СКЗ постоянного тока.

- Ток – текущее значение защитного тока СКЗ

- Сопротивление цепи – расчетное значение омического сопротивления цепи сооружениеанод.

- Uп – текущее значение защитного потенциала на сооружении (считывается при наличии датчика потенциала)

- Эл. Счетчик – текущие показания счетчика электроэнергии.

- СВН – текущие показания счетчика времени работы СКЗ в установленном/безаварийном режиме.

- Примечания – автоматизированная диагностика/констатация возможных проблем, возникших в работе СКЗ.

- Сумма уставки – суммарное значение установленных значений защитных токов всех СКЗ

- Сумм.Ток.Факт. – фактическое суммарное значение защитных токов всех СКЗ.

	Реж	им работы УКЗ н	а сетях 2АзовМРГ за		Aszyom		месяц		2012			
Na	Дага снятия показаний (последняя) чч.мм.гг чч.мм.эс	Инв. № ГРО-№-гол	Адрес	ТИП СКЗ (УКЗТ-ТМ) ном. мощн.	Режим уставки	Напражение	Ток	Сопротивление	Uπ	Эл. счетчик	СВН	Примечания
1	03.08.12 06:27:14	6-45-84	ул. Победы-Хрустал (№1)	3000	AI/ 1,0 A	86	0	N/A	0,454	13569,00	35723	Обр.цепи/СКЗ откл
2	22.08.12 15:44:38	6-29-85	ул. КиричДзерж.(№2)	1200	AJ/ 10,0 A	7	10	0,7	1,539	10489,73	36733	
3	22.08.12 15:46:02	6-103-90	ул. Генуззская (№3)	3000	Al/ 13,0 A	7	13	0,53	откл.	12537,18	7584	
4	22.08.12 15:47:28	6-104-90	ул. Пирогова, 10 (N94)	1200	AI/ 10,0 A	4	10	0,4	откл.	17210,81	19460	_
5	21.08.12 06:02:36	6-36-82	ул. Нагорная, 79 (№5)	1200	AI/ 5,0 A	6	5	1,2	1,327	10480,52	11337	Нет опроса
6	28.06.12 05:51:02	6-52-83	ул.Завод нап.труб(№6)	1200	AI/ 5,0 A	19	5	3,8	откл.	22280,24	31196	Нет опроса
7	22.08.12 15:49:33	6-87-88	ул. Петровский, 48 (№7)	600	AI/ 5,0 A	9	5	1,8	откл.	10561,93	24529	
8	22.08.12 15:50:41	6-97-89	ул. Коллонтайев, 102 (№8)	1200	AJ/ 3,0 A	20	3	6,66	откл.	6134,24	25422	1
9	22.08.12 15:53:25	6-27-80	ул. Комсомольская, 54 (Ne9)	1200	AJ/ 7,0 A	33	7	4,71	откл.	8660,37	28830	-
10	22.08.12 15:54:42	6-5-71	ул. Мира-Мичурина (№10)	1200	Al/ 3,0 A	6	3	2	откл.	10027,19	33383	
11	22.08.12 09:41:52	6-112-91	ул. Солнечная, 44 (№11)	3000	Al/ 14,0 A	16	14	1,14	1,947	28745,81	33640	
12	22.08.12 06:43:38	6-28-81	ул. Ленинградск, 267(№12)	1200	AI/ 7,0 A	7	7	1	откл.	10289,40	32005	
13	22.08.12 06:44:45	6-84-88	ул. Инзенская, За (№13)	1200	AI/ 4,0 A	14	4	3,5	откл.	8115,71	20367	
14	22.08.12 06:45:53	6-76-88	ул. Севастопольск, 90(№14)	3000	AI/ 7,0 A	31	7	4,42	1,853	7444,66	953	
15	22.08.12 06:47:01	6-81-88	ул. Разина-Луч (№15)	1200	AI/ 1,0 A	1	1	1	1,144	7709,77	25547	
16	22.08.12 06:48:10	6-26-80	ул. Музык-Ульяновск(№16)	1200	AI/ 4,0 A	9	4	2,25	2,152	3698,38	26190	
17	22.08.12 06:49:21	6-44-84	ул. Азовск-Волгоград(№17)	1200	Al/ 11,0 A	4	11	0,36	1,187	5970,37	9537	
18	22.08.12 06:50:32	6-72-87	ул. Украинская, 95 (№18)	1200	AI/ 4,0 A	9	4	2,25	2,150	4279,28	27916	
19	22.08.12 06:51:41	6-74-88	ул. Некрасовский, 30 (№19)	1200	AJ/ 5,0 A	7	5	1,4	откл.	4361,53	35179	
20	22.08.12 06:52:51	6-80-88	ул. Красногор, 6(№20)	1200	AJ/ 2,0 A	6	2	3	1,288	6053,43	23442	
21	22.08.12 06:54:01	6-99-90	ул. Ленина, 124(№21)	1200	Al/ 1,0 A	4	1	4	откл.	8999,09	26651	2
22	22.08.12 06:55:09	6-102-90	ул.Ленингр-Кошевого (№22)	1200	AI/ 5,0 A	16	5	3,2	1,338	7638,29	27226	

Рис. 5 Технический отчет по текущим параметрам СКЗ на заданную дату. ТЕХНИЧЕСКИЙ ОГЧЕТ

2.1.2 Отчет за период.

При нажатии кнопки «Отчет за период», в главном меню, откроется форма ввода требуемой группы СКЗ, начальной и конечной дат отчетного периода и отчетного часа, относительно которого будет определяться начало суточных данных (рис.6). Данная отчетная форма осуществляет более глубокий анализ данных контролируемых пунктов и может быть сгенерирована только в случае получения архивных данных за заданный период, накапливаемых в памяти контроллера СКЗ.

Рис. 6 Форма ввода исходных данных для формирования Группового отчета работы СКЗ за указанный период.

Для	корректного формировани начальную и кон	я отчета необходимо налич нечную дату по каждой УК	ие архивных данных на 3 группы
	Группа:	2 АзовМРГ	
	Начальная дата:	01.0	7.12
	Конечная дата:	31.0	7.12
	Отчетный час (1-24):		
		1	

После ввода данных в форму и нажатия кнопки генерации отчета, формируется табличный документ, содержащий всю технологическую информацию по контролируемым объектам на заданную дату (рис.7):

о резул	ехнический отчет 2 Азовічігт на 5 час. о результатах проверки режимов работы установок катодной защиты (УКЗ) в ГРО за период с 01.07.12 по 31.07.12 (31 суток)													
Per, Ne	Послдата	Aapee VK3	Рном, Вт	Реж/уставка	Ивых, В	Івых, А	Usn, B	В депя, Ом	Ca. KBr*a	СВНр. кон.	СВНр. нач.	Время раб.сут.	Расх. за пер. кВт*ч	Примечания
6-45-84	01.08.12	ул. Побелы- Хрустал (№1)	3000	AI/ 1,0 A	9	6	2,152	1,5	13561,23	35699	35183	22	155,43	Отказ питающей сети АЗ/срабатыва ние защиты
6-29-85	01.08.12	ул. Кирич Дзерж.(№2)	1200	AI/ 10,0 A	8	10	1,862	0,8	10347,65	36218	35476	31	205,47	Oĸ
6-103-90	01.08.12	ул. Генуэзская (№3)	3000	AI/ 13,0 A	5	13	откл.	0,3	12424,58	7070	6334	31	159,04	Oĸ
6-104-90	01.08.12	ул. Пирогова, 10 (№4)	1200	AI/ 10,0 A	11	10	откл.	1,0	17077,10	18967	18229	31	260,95	Oĸ
6-36-82	01.08.12	ул. Нагорная, 79 (గల్)	1200	AI/ 5,0 A	5	5	1,333	1,1	10399,61	10857	10180	28	110,38	Отказ питающей сети/АЗ/срабатыва ние защиты
6-87-88	01.08.12	ул. Петровский, 48 (№7)	600	AI/ 5,0 A	8	5	откл.	1,5	10417,21	24017	23274	31	201,29	Oĸ
6-97-89	01.08.12	ул. Коллонгайев, 102 (№8)	1200	AI/ 3,0 A	20	3	откл.	6,6	6028,49	24907	24164	31	142,07	Ok
6-27-80	01.08.12	ул. Комсомольская, 54 (№9)	1200	AI/ 7,0 A	33	7	откл.	4,6	8361,40	28316	27574	31	428,64	Ок
6-5-71	01.08.12	ул. Мира- Мичурина (№10)	1200	AI/ 3,0 A	6	3	откл.	1,8	9972,88	32868	32137	30	76,26	Отказ питающей сети/АЗ/срабатыва ние защиты
6-112-91	01.08.12	ул. Солнечная, 44 (Nel 1)	3000	AI/ 14,0 A	16	14	2,015	1,1	28365,40	33132	32389	31	564,62	Ox

Рис.7 Групповой отчет работы СКЗ за указанный период.

- Рег.№ - регистрационный номер СКЗ

- Посл. Дата – последняя дата периода, использованная при расчетах в отчете.

- Адрес УКЗ – адрес фактической установки СКЗ (территориальная привязка)

- Рном, Вт – установочная номинальная мощность СКЗ

- Реж./уставка – заданный режим работы СКЗ и значение уставки на последнюю дату заданного периода.

- Uвых.В – значение величины выходного напряжения постоянного тока СКЗ

- Івых. А – значение величины защитного тока СКЗ

- Изп.В – значение величины защитного потенциала на сооружении (считывается при наличии датчика потенциала)

- Rцепи, Ом – расчетное значение омического сопротивления цепи анод-сооружение

- Сч.кВт*ч – последнее полученное значение показаний счетчика электроэнергии СКЗ.

- СВНр. Кон. – показание счетчика времени работы СКЗ в заданном режиме на последнюю дату периода.

- СВНр. Нач. - показание счетчика времени работы СКЗ в заданном режиме на начальную дату периода.

- Время раб., сут. – время работы СКЗ в установленном (безаварийном) режиме в рамках заданного периода. При определении простоя СКЗ в заданном периоде, значение фактического времени исправной работы автоматически подсвечивается желтым маркером.

- Расх. за период, кВт*ч – рассчитанное, на основании архивных данных СКЗ, суммарное значение количества потребленной СКЗ электроэнергии.

- Примечания – автоматически генерируемое описание (предварительная диагностика) возможной причины неисправности или комментарий «Ок», при 100% работе СКЗ в штатном режиме.

2.1.3 Журнал СКЗ

Автоматически генерируемая форма документа, аналогичного находящемуся в СКЗ эксплуатационному журналу. При нажатии кнопки «Журнал СКЗ», в главном меню, откроется форма ввода регистрационного номера СКЗ и начальной и конечной дат периода формирования журнала (рис.8).

Рис. 8 Форма ввода исходных данных для формирования журнала контроля работы СКЗ за указанный период.

211.9	рнал контр за пе	ериод	
Для корректного ф	ормирования отчета требуемый диапазон	необходимо наличие архивных дан а дат по конкретной СКЗ	ных на на
Рег. № СКЗ (СД:	3):		2
Начальн	ая дата:	01.07.12	
Конечна	я дата:	05.07.12	
		Просмотр журн	ала

После ввода данных в форму и нажатия кнопки просмотра журнала, формируется табличный документ, содержащий всю требуемую информацию по контролируемой СКЗ за заданный период (рис.9):

- Дата – дата снятия показаний.

- Уставк – режим работы СКЗ и значение заданной уставки.

- U, B (ср. за сутки) – среднесуточное значение выходного напряжения СКЗ.

- I, A (ср. за сутки) - среднесуточное значение выходного тока СКЗ.

- Rcp. – расчетное среднее значение омического сопротивления цепи анод-сооружение.

- Потенциал сооружения относительно ЭС (ср. за сутки) – минимальное, максимальное и среднее значения защитного потенциала на сооружении за сутки (отображается при наличии подключенного к СКЗ датчика потенциала)

- Сч.эл.эн. кВт*ч. – последние суточные показания счетчика электроэнергии СКЗ.

- CBH, час. – последние показания счетчика времени работы СКЗ в установленном (штатном) режиме за сутки.

Рис.9 Журнал контроля работы СКЗ Журнал контроля работы СКЗ (СДЗ)

Per. № 6-29-85		по адресу ул. КиричДзерж. (Ne2)					установленной м	иощности, Вт 120	0
24 T		U, B (cp.3a	I, A (cp.3a	Rcp.	Потенциал соору	Потенциал сооружения относительно ЭС (ср. за сутки)			
Дата	Уставк	сутки)	сутки)		мин. знач. за сутки	ср.знач. за сутки	макс.знач. за сутки	Сч. эл.эн., кВт*ч	СВН, час.
01.07.12	AI/ 10,0	8	10	0,8	1,539	1,539	1,539	10147,55	35495
02.07.12	AI/ 10,0	8	10	0,8	1,539	1,539	1,539	10154,32	35519
03.07.12	AI/ 10,0	8	10	0,8	1,539	1,539	1,539	10161,17	35543
04.07.12	AI/ 10,0	8	10	0,8	(*)	1,475	1,539	10167,97	35567
05.07.12	AI/ 10,0	8	10	0,8	1,539	1,539	1,539	10174,75	35591

2.1.4 Архив СКЗ за период.

Автоматически генерируемый отчет по загруженным архивным записям электронного журнала рабочих режимов СКЗ, хранимых в контроллере СКЗ (функция «Черного ящика») Данный документ позволяет производить углубленный анализ технологических сбоев в работе СКЗ и причин и времени возникновения возможных неисправностей. При нажатии кнопки «Архив СКЗ за период», в главном меню, откроется форма ввода начальной и конечной дат требуемого периода, порядкового номера СКЗ и адреса установки (рис.10).

Рис. 10 Форма ввода исходных данных для формирования отчета по архивным записям режимов работы СКЗ за указанный период.

🗐 Архив СКЗ за период : форма		
Архи Для работы	ив параметров СКЗ за период отчета необходимо наличие архивных	данных
Начальная дата периода	01.07.12	
Конечная дата периода	03.07.12	
Номер СКЗ		2 💌
Адрес СКЗ	ул. КиричДзерж.(№2)	
Запись: 🚺 🔹 🔳 🕨	∎) ▶ Ж) из 1	

После ввода данных в форму и нажатия кнопки просмотра архива, формируется табличный документ, содержащий всю требуемую информацию по контролируемой СКЗ за заданный период (рис.11):

- Дата по дням дата суточного архива
- Время почасовое время архивной записи в текущих сутках
- Дата дата текущей почасовой записи
- Uout среднее значение выходного напряжения СКЗ за текущий час
- Iout среднее значение выходного напряжения СКЗ за текущий час

- Uzp - среднее значение выходного защитного потенциала на сооружении за текущий час (при наличии датчика потенциала)

- Эл.сч. – последние показания счетчика электроэнергии за текущий час

- CBH (p) – последние показания счетчика времени работы СКЗ в установленном (штатном) режиме.

Рис.11 Журнал архивных записей СКЗ

Отчет АрхивСКЗ

CINCLARENCIAL AND MEDIAL 2 MORE	re-re-usey						
Дата по дням	Время	Дата	Uout	Iout	Uzp	Эл.сч.С	BH (p)
1 Июль 2012 г.							
	00:00	01.07.12	8	10	1539	10141,03	35472
	01:00	01.07.12	8	10	1539	10141,31	35473
55 	02:00	01.07.12	8	10	1539	10141,60	35474
81 27	03:00	01.07.12	8	10	1539	10141,89	35475
	04:00	01.07.12	8	10	1539	10142,18	35476
80	05:00	01.07.12	8	10	1539	10142,46	35477
87. 25.	06:00	01.07.12	8	10	1539	10142,75	35478
	07:00	01.07.12	8	10	1539	10143,04	35479
80	08:00	01.07.12	S	10	1539	10143,32	35480
<u> 10</u>	09:00	01.07.12	8	10	1539	10143,60	35481
S.	10:00	01.07.12	8	10	1539	10143,88	35482
81	11:00	01.07.12	8	10	1539	10144,16	35483
11.	12:00	01.07.12	8	10	1539	10144,44	35484
S2	13:00	01.07.12	8	10	1539	10144,72	35485
81	14:00	01.07.12	8	10	1539	10145,00	35486
<u>10</u>	15:00	01.07.12	8	10	1539	10145,28	35487
\$3	16:00	01.07.12	8	10	1539	10145,56	35488
8	17:00	01.07.12	8	10	1539	10145,84	35489
	18:00	01.07.12	8	10	1539	10146,12	35490
10 10	19:00	01.07.12	8	10	1539	10146,40	35491
8)	20:00	01.07.12	8	10	1539	10146,69	35492
<u></u>	21:00	01.07.12	8	10	1539	10146,98	35493
80	22:00	01.07.12	8	10	1539	10147,26	35494
87 <u>.</u> 57	23:00	01.07.12	8	10	1539	10147,55	35495

2 Июль 2012 г.

2.1.5 График режимов работы СКЗ.

Генерирует графическое представление вольт-амперной характеристики режима работы СКЗ и защитного потенциала на сооружении. Данный документ позволяет визуально определять зависимость какого-либо рабочего параметра СКЗ от воздействия внешних условий и определять возможные причины происходящих процессов, оценивать стабильность работы СКЗ и т.д.

При нажатии кнопки «График параметров», в главном меню, откроется форма ввода начальной и конечной дат требуемого периода, порядкового номера СКЗ и адреса установки (рис.12).

Рис.12 Форма ввода исходных данных для построения графика параметров работы СКЗ за заданный период.

Прафи	ик параметров расоты СКЗ отчета необходимо наличие архивных данных	
Начальная дата периода	01.07.12	
Конечная дата периода	03.07.12	
Номер СКЗ	2	
Agpec CK3	ул. КиричДзерж. (№2)	

После ввода данных в форму и нажатия кнопки построения графика, создается графический документ отображающий взаимозависимость выходных напряжения, тока СКЗ и защитного потенциала на сооружении (рис.13)



2.1.5 График динамики изменения сопротивления цепи анод-сооружение. Генерирует графическое представление изменения омического сопротивления цепи анодсооружение во времени. Данный документ позволяет визуально определять скорость возрастания сопротивления цепи (скорость старения анодных заземлителей) и на основании данного представления производить раннее планирование возможных сроков замены анодных заземлителей или ремонта контактных устройств.

При нажатии кнопки «Динамика сопротивления цепи», в главном меню, откроется форма ввода начальной и конечной дат требуемого периода, порядкового номера СКЗ и адреса установки (рис.14).

Рис. 14 Форма ввода исходных данных для построения графика динамики изменения сопротивления цепи анод-сооружение.

 Динамика сопр цепи : форма Соп 	График динамики ротивления цепи СКЗ	
Начальная дата периода		
Конечная дата периода		
Номер СКЗ		
Адрес СКЗ		
Запись: 🚺 🔍 👔 👘	М] [▶ ж] из 1	

После ввода данных в форму и нажатия кнопки построения графика, создается графический документ визуализирующий скорость изменения сопротивления цепи анод-сооружение во времени (рис.15)



2.1.6 Телефоны объектов.

При нажатии кнопки просмотра списка телефонов объекта (рис.16), формируется табличный документ, содержащий информацию о всех зарегистрированных в системе объектах (рис.17):

Рис.16 Вторая страница главной формы

📃 2-я страница кнопочной фо	рмы	
	Отчетные формы	
	 Телефоны объектов Сбои при опросах На главную страницу отчетов 	

Рис. 17 Список зарегистрированных объектов

Телефоны

Fpynna CK3

No	Рег. Л	Адрес	Рном.	Дuan.	МСЭ	Тел.№	Дата уст.
10	т.АзовМР	РГ					
1	6-79-88	ул. Кандаурова, 13 (№1+)	1200	1		5857	31.07.09
2	6-115-92	ул. Комсомольская, 4 (№2)	600	1	☑	1932	22.10.09
3	6-78 <mark>-0</mark> 9	ул. Мира, Шк. №11 (№3+)	1200	2		1941	31.07.09
4	6-101-90	ул. Ленина-Красноар(№4)	600	2		2890	10.01.10
5	6-100-90	ул. Измайл-Ленинтр(№5+)	600	1		2859	31.07.09
6	6-117-92	ул. Ленина, <mark>26</mark> (№6+)	600	2		5663	31.07.09
7	6-50 <mark>-8</mark> 5	ул. Тол стого, 56 (№7+)	1200	1		5679	31.07.09
8	6-82 <mark>-8</mark> 8	ул. Пушкина, 6 (№8+)	1200	1		5689	31.07.09
9	6-116-92	ул. Толстого, 28 (№9+)	2000	2		5711	31.07.09
2 A3	osMPT						
া	6-45-84	ул. Победы-Хрустал (№1)	3000	2		i925	31.07.09
2	6-29 <mark>-</mark> 85	ул. КиричДзерж.(№2)	1200	1		5873	31.07.09

- № - порядковый номер СКЗ

- Рег.№ - регистрационный номер СКЗ

- Адрес – адрес фактической установки (территориальной привязки) СКЗ

- Рном. номинальная установочная мощность СКЗ
- -Диап. режим выходного напряжения СКЗ (1 нормальное, 2 удвоенное)
- МСЭ наличие/отсутствие подключенного датчика потенциала
- Тел.№ номер телефона контроллера СКЗ
- Дата уст. дата установки и подключения СКЗ к системе телемеханики ЭХЗ

2.1.7 Отчет о сбоях при опросе.

Автоматически генерируемый отчет сбоях, возникших в системе при опросе СКЗ по причине отсутствия связи/соединения и технологических отказов. При нажатии кнопки «Сбои при опросах», в главном меню, откроется форма ввода даты, на которую необходимо сформировать отчет и выбор интересующей группы СКЗ (рис.18). Рис. 18 Ввод данных для генерации отчета по сбоям при опросах СКЗ.

Создание отчета		
Группа СКЗ	2 АзовМРГ	
Дата отчета	22.08.12	

После нажатия кнопки генерации отчета, формируется табличный документ отображающий список СКЗ, при опросе которых произошли сбои на отчетную дату и комментарий о причине вызвавшей сбой (Рис.19).

Рис. 19 Отчет о сбоях при опросе СКЗ.

			при проверке режимов ра	боты установо	к катодной за	ащиты (УК	В) в ГРО					
-	Отсутству	ют опросы УКЗ н	а сетях 2АзовМРГ и	грайона на	24	22.08.1	2					
Ne	Дата снятия показаний (последняя) дл. мм. гт чч: мм: сс	Инв. № ГРО-№-год	Адрес	ТИП СКЗ (УКЗТ-ТМ) ном. мощн.	Режим устав ки	Напряжение	Ток	Сопротивление цени	Uи	Эл. счетчик	СВН	Примечания
1	03.08.12 06:27:14	6-45-84	ул. Победы-Хрустал (№1)	3000	Al/ 1,0 A	86	0	N/A	0,454	13569,00	35723	Обр.цепи/СКЗ откл.
5	21.08.12 06:02:36	6-36-82	ул. Нагорная, 79 (№5)	1200	AI/ 5,0 A	6	5	1,2	1,327	10480,52	11337	Нет опроса
6	28.06.12 05:51:02	6-52-83	ул.Завод нап.труб(N96)	1200	Al/ 5,0 A	19	5	3,8	откл.	22280,24	31196	Her onpoca
41	21.08.12 06:41:16	6-24-80	улТурген-Свердлов(№41)	600	Al/ 3,0 A	5	3	1,66	1,617	225,67	2639	Нет опроса